



HAUGEN VVA AS
Kanalveien 5
5068 BERGEN

Vår referanse: 2020/109403-2
Saksbehandler: Per Atle Gill
Dato: 19. januar 2021
Deres ref.: Thor-Henrik Fredriksen

VA-etatens uttalelse til VA-rammeplan for Kvernslåttvegen planid 70010000 Gnr 120 bnr 113

Vi viser til VA-rammeplan komplettert den 07.01.2021.

Oppsummering av hovedprinsippene i planen:

Beskrivelse av tekniske løsninger fremgår av notat og plankart av 07.01.2021.

Vannforsyning:

Området er planlagt tilknyttet offentlig vann (Ø 300mm, duktilt støpejern) i Steinsvikvegen. Det skal tilrettelegges for forbruksvann og slokkevann i ny kum med brannventil.

Håndtering av spillvann:

Området er planlagt tilknyttet offentlig spillvann (Ø 160mm, betong) i Harald Sæveruds, via gravitasjonsledning.

Overvannshåndtering:

Overvann skal håndteres lokalt. Behov for fordrøyning er tenkt håndtert ved å etablere 6.5 m³ fordrøyningsmagasin (betong) med spredning til terreng.

Flomveier er vist på vedlagt VA-rammeplankart.

Kommunal overtakelse:

Ny vannkum med slukkevannsuttak nedsettes på eksisterende Ø300mm ledning og skal opparbeides etter plan- og bygningslovens § 18-1 2. ledd og VA-norm i Bergen kommune, og overtas av Vann- og avløpsetaten.

VA-etaten har følgende merknader til VA-rammeplanen:

- Dagens stikkledning for vann og spillvann til enebolig på eiendommen fjernes og plugges på hovedledninger.

Med hilsen

Vann- og avløpsetaten

Solveig Hovland - fagansvarlig
Per A. Gill - saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til: ARD AREALPLAN AS - Nadia Storetvedt Khateeb